



PROMOTOR CLAUS S.A.	
PROJECTE PROJECTE EXECUTIU D'UN EDIFICI DE 68 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I RENDA LLIURE, LOCAL I APARCAMENTS	
SITUACIÓ CAMÍ DEL LLOR, SANT BOI DE LLOBREGAT CANTONADA CARRER V1	
EXPEDIENT SB-442	PLÀNOL LA-08
ARXIU: 442tot01e.dwg 20-11-08	

**LLICÈNCIA ACTIVITATS
CONTRA INCENDIS
SOTERRANI - 3**

ESCALA	A1 1:100 A3 1:200
--------	----------------------

BARCELONA, NOVEMBRE 2008

EL PROMOTOR

L'ARQUITECTE

SYMBOLOLOGIA	DESCRIPCIÓ	NOTES
	REDES DE SUBINSTRAMENT	
	VENTILADOR IMPULSIÓ	
	VENTILADOR EXTRACCIÓ	
	TUB DE XAPA EXTRACCIÓ	
	TUB DE XAPA APORTACIÓ	
	MONTANT IMPULSIÓ	ARRIBA A COBERTA
	MONTANT EXTRACCIÓ	ARRIBA A COBERTA, SOBRESURT 1,5 m PER SOBRE DE LA COBERTA
	TUB MONTANT APORTACIÓ	ARRIBA A COBERTA
	TUB MONTANT EXTRACCIÓ	ARRIBA A COBERTA, SOBRESURT 1,5 m PER SOBRE DE LA COBERTA

MOTORS DE VENTILACIÓ SOBREPRESSIÓ		
XARXA	REFERÈNCIA	Q (m³/h)
SPE1,2,3,4 SPV1,2,3,4	SP-DMT/4-315/130-3 SP-DMT/4-315/130-3	4500

LLEGENDA MOTORS DE VENTILACIÓ TRASTERS		
XARXA	REFERÈNCIA	Q (m³/h)
ET 1,2 AT 1,2	SP-TD 800/200 SP-TD 800/200	986,4
ET 3,4 AT 3,4	SP-TD 800/200 SP-TD 800/200	1019,5

LLEGENDA MOTORS DE VENTILACIÓ DEPÀRQUING		
XARXA	REFERÈNCIA	Q (m³/h)
E1	SP-CHAT/6-430	8640
E2	SP-CHAT/6-560	4752
A2	SP-CHAT/6-710	12960
E3/A3	SP-CHAT/6-430	7776
E4/A4	SP-CHAT/6-430	8640
E5/A5	SP-CHAT/6-430	8640

LLEGENDA CONTRA INCENDIS		
SYMBOLOLOGIA	DESCRIPCIÓ	NOTES
	DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC	
	DETECTOR CO	
	POLSADOR D'ALARMA	
	EXTINTOR POLS 6 Kg	h = 1,7 m
	EXTINTOR CO 6 Kg	h = 1,7 m
	REIXA INTUMESCENT	RF-60
	CENTRALITA CONTRA INCENDIS	
	CENTRALITA CONTRA INCENDIS	
	SIRENA	
	BIE-25	
	QUADRE ELÈCTRIC	
	LLUMINÀRIA D'EMERGENCIA	
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ	ITINERARI MÀX.
	FOSA D'EXTRACCIÓ AIGUA	
	POLSADOR VENTILACIÓ PARKING	
	HIDRANT EXTERIOR	

ELEMENTS CONTRA INCENDIS TRASTERS PTA-2 (TINSCI-CIE)		
DENOMINACIÓ	ZONA RISC MIG	ZONA RISC BAX
LONG. MÀX. D'EVACUACIÓ	25 m (TINSCI-CIE)	
LONG. MÀX. D'EVACUACIÓ	19,3 m (REAL)	
LONG. MÀX. D'EVACUACIÓ		35 m (TINSCI-CIE)
LONG. MÀX. D'EVACUACIÓ		15,2 m (REAL)
PARETS	R 120	R 90
PORTES	EL ₃₀ -C5	EL ₆₀ -C5
DETECTORS	TERMOVELOCIMÈTRICS	TERMOVELOCIMÈTRICS
EXTINCIÓ	EXTINTORS CO2 EXTINTORS POLS BIE-25	EXTINTORS CO2 EXTINTORS POLS BIE-25
EVACUACIÓ DE FUMS	EXTRACCIÓ FORÇADA IMPULSIÓ FORÇADA	REIXES INTUMESCENTS

ELEMENTS CONTRA INCENDIS TRASTERS PTA-3 (RISC MIG)		
DENOMINACIÓ	ZONA RISC MIG	ZONA RISC BAX
LONG. MÀX. D'EVACUACIÓ (TINSCI-CIE)	25 m	
LONG. MÀX. D'EVACUACIÓ (REAL)	14,5 m	
PARETS	R 120	
PORTES	EL ₃₀ -C5	
DETECTORS	TERMOVELOCIMÈTRICS	
EXTINCIÓ	EXTINTORS PORTÀTILS CO2 EXTINTORS PORTÀTILS POLS BIE-25	
EVACUACIÓ DE FUMS	EXTRACCIÓ FORÇADA IMPULSIÓ FORÇADA	

LLEGENDA CONTRA INCENDIS PARKING		
DENOMINACIÓ	RESISTÈNCIA AL FOC	NOTES
ESTRUCTURA	R 120	
SOLS	R 120	
PARETS	REI 120 EI 120	PORTANT NO PORTANT
FORJATS	REI 120 EI 120	PORTANT NO PORTANT
PARETS I SOSTRES	A2-s1,d0	
PORTES	EL ₃₀ -C5	
LONGITUD MÀXIMA D'EVACUACIÓ	EL ₃₀ -C5	